

РОМЕКС-КУБАНЬ ООО
№ РК-334/06 от 19.06.2020Директору
ООО «СЗ «Ромекс Девелопмент Плюс»
А.В. Фомину**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

- 1. Заказчик:** ООО «СЗ «Ромекс Девелопмент Плюс»
- 2. Юридический адрес:** 350019, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 100, литер Т, пом. 66
- 3. Объект капитального строительства:** «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодар. Литер 8 – 1 этап строительства, Литер 9 – 2 этап строительства, Литер 10 – 3 этап строительства»
- 4. Максимальная нагрузка на границе раздела сетей водоснабжения между ООО «Ромекс-Кубань» и ООО «СЗ «Ромекс Девелопмент Плюс» по балансовой принадлежности:**
 - хозяйственно-питьевые нужды 318,76 м³/сут, 23,45 м³/ч, 8,57 л/с
 - пожаротушение:
 - наружное 25 л/с;
 - внутреннее 2х2,6 л/с.

Максимальная нагрузка на границе раздела сетей водоотведения между ООО «Ромекс-Кубань» и ООО «СЗ «Ромекс Девелопмент Плюс» по балансовой принадлежности:

 - хозяйственно-бытовые стоки – 302,13 м³/сут, 23,45 м³/ч, 10,17 л/с
- 5. Гарантированный свободный напор в точке присоединения – 10 м водяного столба**
- 6. Точка присоединения к сети водоснабжения:**
определить на стадии проектирования.
- 7. Точка присоединения к сети водоотведения:**
определить на стадии проектирования.
- 8. Установленный режим ввода потребления объекта строительства – круглосуточный, равномерный в течении суток**
- 9. Проектную документацию на наружные сети водоснабжения и водоотведения, узел учета расхода воды согласовать с ООО «Ромекс-Кубань»**
- 10. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения: с учетом плановых сроков реализации инвестиционной программы.**
- 11. Срок действия настоящих технических условий – два года со дня выдачи.**

Генеральный директор

А.В. Прокопенко